



Inspection rinçage oculaire relié au système de plomberie

Date (jj/mm/aaaa) : _____ Emplacement : _____

Signature du vérificateur : _____ Nom en lettres moulées du vérificateur : _____

Vérification		Conforme	Non-conforme	N/A	Notes
1	Registre d'entretien accessible et rempli				
2	Actionnée chaque semaine pour empêcher l'accumulation de sédiments et d'eau stagnante				
3	Propre, désinfectée après utilisation				
4	Gicleurs protégés par des bouchons				
5	Gicleurs à 33 à 53 po du sol				
6	Dégagement de 6 po des murs ou tout objet				
7	Accessible, aucun encombrement				
8	Panneau de localisation en place et visible				
9	Bien éclairée				
10	Poignée activée en 1 seconde, reste en fonction sans la maintenir				
11	Pression suffisante pour rincer les yeux, mais sans les blesser				
12	Vanne ouverte				
13	Température de l'eau : Tiède (entre 16° C et 38 °C, n'excède pas 38°)				