

Inspection rinçage oculaire avec poche de solution de rinçage

Date (jj/mm/aaaa): _____

Emplacement : _____

Signature du vérificateur: _____

Nom en lettres moulées du vérificateur : _____

Vérification		Conforme	Non-conforme	N/A	Notes
1	Registre d'entretien accessible et rempli				
2	Contenant de liquide de rinçage pas expiré				
3	Contenant de liquide de rinçage pas utilisé (remplacer si a été utilisé)				
4	Propre, désinfectée après utilisation				
5	Gicleurs protégés par des bouchons				
6	Gicleurs à 33 à 53 po du sol				
7	Dégagement de 6 po des murs ou tout objet				
8	Accessible, aucun encombrement				
9	Panneau de localisation en place et visible				
10	Bien éclairée				
11	Poignée activée en 1 seconde, reste en fonction sans la maintenir				
12	Pression suffisante pour rincer les yeux, mais sans les blesser				
13	Température de l'eau : Tiède (entre 16° C et 38 °C, n'excède pas 38°)				